

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1
 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele,
 kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
 tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse,
 ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord”
 Lisa 2

Ehitised, kus tuleb edastada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated
 Häirekeskusesse

Ehitise kasutusviis	Ehitist iseloomustavad näitajad		
	1. kasutajate arv	2. tuleohuklass ja tehnoloogilised protsessid	3. ohtlikud ained ja nende kogused
Ravi- ja hoolekandenasutus	rohkem kui 50	-	-
Suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtete tööstushoone*	-	2. või 3. tuleohuklassi ja milles on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõue ning kus toimuvad ohtlike kemikaalidega töö- või tehnoloogilised protsessid	rohkem kui 50 tonni ammoniaaki või rohkem kui kümme tonni kloori

* rakendatakse tulpa 2. või 3.